



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ВНЕШНИМ СЛУЖБАМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Площадь Соборная, 7, г. Саратов, Россия, 410028 Тел.: 23-13-65 Факс: 28-54-86, 23-33-21 E-mail ugpn@gumchs.saratov.ru

ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ДЕРГАЧЕВСКОМУ РАЙОНУ

413440 Саратовская область, р.п. Дергачи ул. Ленина 101. Тел. факс 8-845-632-21-46 E-mail gpn-37@mail.ru

Предписание N 15/1/8

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальное образовательное учреждение

«Основная общеобразовательная школа п. Тимонин

Дергачевского района Саратовской области» (МОУ «ООШ п. Тимонин»)

В период с 10час.00мин. "17" марта 2014г. до 10час.00мин. "21" марта 2014г. Главным государственным инспектором Дергачевского района по пожарному надзору майором внутренней службы Сыпченко Владимиром Павловичем проведено мероприятие по надзору с целью проверки соблюдения обязательных требований пожарной безопасности, на территории, в здании МОУ «ООШ п. Тимонин».

Адрес: Саратовская область, Дергачевский район, п. Тимонино, ул. Центральная, д. 70.

Вместе с директором МОУ «ООШ п. Тимонин» Сероштановой Надеждой Александровной

в соответствии с Федеральным законом от 21 февраля 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативно правового акта РФ (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
2	3	4	5
Лестница, ведущий на кровлю из лестничной клетки, не противопожарный 2 типа	ст. 6, 59, 88 ФЗ-123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.8.4* СНиП 21-01-97*	01.03.2015	
отсутствует акт проверки качества огнезащитной обработки деревянных конструкций в здании школы	ст. 6, ФЗ-123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 21 ППР в РФ от 25.04.2012	01.03.2015	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в

-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушения пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители государственных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Главный государственный инспектор
Дергачевского района по пожарному надзору
внутренней службы
» марта 2014г.



Сыпченко

В.П. Сыпченко

письмо для исполнения получил(ла):
директор МОУ «ООШ п. Тимонин»

Сероштанова

Н.Т. Сероштанова

» марта 2014г.